

তারিখঃ ২৮ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২০.৩৫৫

Managing Director
Ship Aichi Medical Service Limited (SAMSL)
Aichi Nagar, JBCS Sarani
khairtek, Turag, Dhaka.
Phone: 01914454357 (Sanjib)

QF-PRJ-06

বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্র প্রদান।

- সূত্রঃ (১) আবেদন নং- ১২৩৯ (টঙ্গী পূর্ব), এসই(পিএন্ডডি)- ২১৪৮, তাং- ১৪/১২/২০১৭। (৭) ২৭/০১/২০১৯ তারিখের পে-অর্ডার নং-২৮৬১৯২৩ (প্রাইম ব্যাংক লিঃ), টাকা = ৩,৪২,৫১,৯৭৭/-
(২) স্মারক নং-ডেসকো/পিএন্ডডি/২০১৭/২০০৭, তাং-২৮/১২/২০১৭। (৮) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.২৫৩, তাং-১০/০২/২০১৯।
(৩) স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৮.৯১৭, তাং- ১৯/০৬/২০১৮। (৯) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.১৩১৩, তাং- ৩০/০৯/২০১৯।
(৪) ২৫/০৭/২০১৮ তারিখের পে-অর্ডার নং-২৭৬৪৯৫২ (প্রাইম ব্যাংক লিঃ), টাকা = ২,৮০,০০০/- (১০) ১৪/১০/২০১৯ তারিখের পে-অর্ডার নং-৩৫১৬০০৪ (প্রাইম ব্যাংক লিঃ), টাকা = ২,৪০,০০০/-
(৫) স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৮.১৬৬৩, তাং- ০৮/১১/২০১৮। (১১) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.১৩৯৮, তাং- ১৫/১০/২০১৯।
(৬) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.৬৪, তাং-১০/০১/২০১৯।


বর্ণিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, 'Ship Aichi Medical Service Limited (SAMSL)', Aichi Nagar, JBCS Sarani, Harirampur, Turag, Dhaka স্থাপনার জন্য বর্তমান ১০০০ কিঃওঃ লোডের অতিরিক্ত ২২০০ কিঃওঃ বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ওভারহেড লাইন হতে সাময়িকভাবে (১০০০+২২০০)= ৩,২০০ কিঃওঃ (৪০০০ কেভিএ) লোডের ছাড়পত্র জুন-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রদান করা হলোঃ-

শর্তসমূহঃ

- ১। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে আবেদিত লোড সংকুলান হলে সরকারী নির্দেশনা প্রতিপালন সাপেক্ষে আবেদনের ক্রমঅনুসারে নিয়ম মোতাবেক সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হলে তা ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন প্রযোজ্য হবে।
- ২। সংযোগ গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বরাবর আবেদন করতে হবে।
- ৩। বিদ্যুৎ সংযোগ এর ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল, সুইচ গিয়ার স্থাপন, ওভার হেড লাইন নির্মাণ অথবা কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উহা ডেসকোর 'পলিসি গাইড লাইন' অনুযায়ী ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৪। সংযোগ গ্রহণের পর ডেসকো কর্তৃক নির্ধারিত মিটারিং এর ব্যবস্থায় বিল প্রণয়ন এবং সরবরাহ করা হবে।
- ৫। সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এর 'মূল্য হার ও নিয়মাবলী-৮৯ ও ইহার পরবর্তী সংশোধনী' এবং অন্যান্য অনুমোদিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।
- ৬। উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগের বৈদ্যুতিক ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।
- ৭। ইহা ছাড়াও সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য বিধিমালা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।
- ৮। ডিপোজিট স্কীমের আওতায় কাজ সম্পাদন করা হলে, কাজ সম্পাদনের পর নির্মিত Distribution Facility DESCO'র সম্পদ বলে গন্য হবে এবং উক্ত Facility হতে ভবিষ্যতে অন্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকার ডেসকো সংরক্ষণ করে।
- ৯। ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল লেইং কাজের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ (সিটি কর্পোরেশন/রাজউক/সংশ্লিষ্ট সংস্থা) হতে রাস্তা খননের প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিজ ব্যয়ে ও নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করে ডেসকো বরাবর জমা প্রদান করতে হবে।
- ১০। চলমান বিতরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন আহসানিয়া মিশন ক্যাম্পার ও জেনারেল হাসপাতাল (AMCGH) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এবং ডেসকো কর্তৃক ডিপোজিট স্কীমে আপনার স্থাপনা সংশ্লিষ্ট আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লেইং কাজ সম্পন্ন হলে আপনার সংযোগটি ওভারহেড লাইন হতে খুলে RMU হতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংযোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ১১। উক্ত ছাড়পত্র জুন-২০২০ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেসকোর সার্বিক কার্যক্রমে আপনার সহযোগীতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,


12.03.2020.
(প্রকৌঃ মোঃ নিজরুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), ডেসকো।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসএন্ডডি অপারেশন, ইস্ট জোন-২।
- ৩। নিবাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ (টঙ্গী পূর্ব)।
- ৪। অফিস কপি।