

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২১.২১

তারিখঃ ২৩ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৭ জানুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

হেড অব পাওয়ার আর্কিটেকচার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডেটা সেন্টার
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড
কাদেরিয়া টাওয়ার, জেএ-২৮/৮/বি
মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
ফোন-০১৯৬২-৪২৪৪৯৬, ০১৯১২-৩১১৩৩৭।

বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্র প্রদান।


সূত্রঃ (১) আবেদন নং- ৩৫৭৫ (গুলশান), এসই(পিএভিডি)-১৪৫২, তাং- ২২/১২/২০২০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাদেরিয়া টাওয়ার', জেএ-২৮/৮/বি, মহাখালী বা/এ, ঢাকা স্থাপনার জন্য আপনি বিদ্যমান ৩২০ কিঃওঃ লোডের অতিরিক্ত ১৩০ কিঃওঃ বৃদ্ধি করে সর্বমোট (৩২০+১৩০)= ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) কিঃওঃ লোড ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন। তবে, আপনার স্থাপনায় অন্য আরেকটি আলাদা উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১০০০ কিঃওঃ লোড অনুমোদিত আছে। আপনার স্থাপনায় বিদ্যমান মোট লোড (৩২০+১০০০)= ১,৩২০ (এক হাজার তিনশত বিশ) কিঃওঃ। ডেসকো'র পলিসি গাইড লাইন মোতাবেক কোন স্থাপনার মোট লোড ১০০০ কিঃওঃ বা তার উর্দে হলে RMU স্থাপন এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে ডেসকো পলিসি গাইড লাইন মোতাবেক আপনাকে নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করা হলোঃ

- ক) RMU স্থাপনের জন্য ভবনটির অভ্যন্তরে প্রধান সড়কের পার্শ্বে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৫'x১২' বর্গফুটের একটি কক্ষ সংরক্ষণ করে ডেসকোকে অবহিত করতে হবে।
- খ) রাউজক অনুমোদিত প্ল্যানের কপি জমা প্রদান।
- গ) আপনার স্থাপনার সম্পূর্ণ ভবনের লোড ক্যালকুলেশন কপি।

ডেসকো'র সার্বিক কর্মকাণ্ডে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,


07/01/2020

নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পিএভিডি, ডেসকো।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পিএভিডি), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসএভিডি অপারেশন, ইস্ট জোন-১।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ (গুলশান)।
- ৪। অফিস কপি।