

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯. প্রক্র.

তারিখ: ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২০ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

QF-PRJ-06

জনাব মোঃ আব্দুল মালেক
প্লট-২/১১, পল্লবী
মিরপুর-১২, ঢাকা।
ফোন-০১৭২৪-২২৯৭৯৩।

বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্র প্রদান।

- স্মারক (১) আবেদন নথি নং- ৪৫০০ (কল্পনগর), এসএইচএভিডি)- ৫৬০, তা- ১৫/০৪/২০১৯ ইং।
(২) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.৬৬৭, তা- ০৮/০৫/২০১৯ ইং।
(৩) ১২/০৫/২০১৯ ইং তারিখের পে-অর্ডার নং-২২৯৭৩৮১ (সিটি ব্যাংক লিঃ), ঢাকা = ১,৬০০-

বর্ণিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, প্লট-২/১১, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা স্থাপনার জন্য ৩২০ (তিনশত বিশ) কিঃওঁ লোড ছাড়পত্রের আবেদনের প্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বর-২০১৯ ইং পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হলোঃ-

শর্তসমূহঃ

- ১। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে আবেদিত লোড সংকুলান হলে সরকারী নির্দেশনা প্রতিপাদন সাপেক্ষে আবেদনের অন্তর্ভুক্ত নিয়ম মোতাবেক সংযোগের ব্যবস্থা ধ্রুণ করা হবে এবং কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হলে তা ডিপোজিট ক্ষীমের আওতায় বাস্তবায়ন প্রয়োজন হবে।
- ২। বিদ্যুৎ চাহিদা ৫০ কিঃওঁ এর অধিক হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। উহার জন্য ট্রাঙ্কফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআই প্লাট, নিজস্ব মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি নিজ খরচে স্থাপন করতে হবে।
- ৩। সংযোগ প্রস্তরের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট নিয়ম ও বিতরণ বিভাগ (কল্পনগর) ব্যাবর আবেদন করতে হবে।
- ৪। বিদ্যুৎ সংযোগ এর ক্ষেত্রে আভার প্লাউড ক্যাবল, সুইচ গিয়ার স্থাপন, ওভার হেড লাইন নির্মাণ অথবা কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উহা ডেসকো'র 'পলিসি গাইড লাইন' অনুযায়ী ডিপোজিট ক্ষীমের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৫। সংযোগ প্রস্তরের পর ডেসকো নির্ধারিত মিটারিং এর ব্যবস্থায় বিল প্রণয়ন এবং সরবরাহ করা হবে।
- ৬। সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এর 'মূল্য হার ও নিয়মাবলী'-৮৯ ও ইহার পরবর্তী সংশোধনী' এবং অন্যান্য অনুমোদিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।
- ৭। উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগের বৈদ্যুতিক ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দণ্ডের হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।
- ৮। ইহা ছাড়াও সময়ে সময়ে জরীরীভূত অন্যান্য বিদ্যমালা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।
- ৯। বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে পর্যাপ্ত লোড সংকুলান না হলে কিংবা অন্য কোন কারনে চাহিত সময়ে সংযোগের বিষয়ে এই পত্র নিচয়তা বিধান করে না।
- ১০। সংযোগ প্রস্তরকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট ১১ কেভি ফিডার ও ৩৩ কেভি সোর্সের লোড সংকুলান সাপেক্ষে বর্ণিত পরিমাণ লোডের সংযোগ প্রদান করা হবে।
- ১১। সংযোগ প্রস্তরকালীন সময়ে ডিপোজিট ক্ষীমের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য কাজের বিল পরিশোধের শর্তে ৩২০ কিঃওঁ লোডের ছাড়পত্র প্রদান করা হল।
- ১২। ডিপোজিট ক্ষীমের আওতায় কাজ সম্পাদন করা হলেও, কাজ সম্পাদনের পর নির্মিত Distribution Facility DESCO'র সম্পদ বলে গন্য হবে এবং উক্ত Facility হতে ভবিষ্যতে অন্য ধারককে সংযোগ প্রদানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকার ডেসকো সংরক্ষন করে।
- ১৩। উক্ত ছাড়পত্র সেপ্টেম্বর-২০১৯ ইং সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেসকো'র সার্বিক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

—
তেজুস পাত্র
(অকোড় মোঃ নজরুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএভিডি), ডেসকো।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পিএভিডি), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক অকোড় মোঃ নজরুল ইসলাম, এসএভিডি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন-২।
- ৩। নিবাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ (কল্পনগর)।
- ৪। অফিস কপি।