

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২১.৮৪৭

তারিখঃ ২৬ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেসার্স তুরাগ ওয়াস
প্লট-২৬, রোড-০১, ব্লক-ডি
রানাভোলা (উত্তরা), তুরাগ, ঢাকা।
ফোন-০১৭১১-৪৪৩৭১৫।

QF-PRJ-06

বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি।

- সূত্রঃ (১) আবেদন নং- ১৩৯৬ (উত্তরা পশ্চিম), এসইপিএডভি- ১৭৪২, তাং-০২/১২/২০১৯।
(২) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.১৮০০, তাং-৩১/১২/২০১৯।
(৩) ২২/০১/২০২০ তারিখের পে-অর্ডার নং-১৬৮৬৮৫৮ (আইবিবিএল), টাকা =৭,১২০/-
(৪) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২০.১৮২, তাং-১৩/০২/২০২০ খ্রিঃ।
(৫) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২০.১৪০৯, তাং-৩১/১২/২০২০ খ্রিঃ।
(৬) ০৫/০১/২০২১ তারিখের পে-অর্ডার নং-০০১২২৩১ (এলিম ব্যাংক লিঃ), টাকা =২১,৩৬০/-
(৭) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২১.৪৯, তাং-১২/০১/২০২১ খ্রিঃ।
(৮) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০৩৩.৩১.০০১.২১.৮৩৯(১), তাং-০৭/১০/২০২১ খ্রিঃ।
(৯) ১১/১০/২০২১ তারিখের পে-অর্ডার নং-১৬৮৭১৯১ (ফার্স্ট সিকিউরিটি আইবিবিএল), টাকা =১৬,০২০/-


বর্ণিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, 'মেসার্স তুরাগ ওয়াস', প্লট-২৬, রোড-০১, ব্লক-ডি, রানাভোলা (উত্তরা), তুরাগ, ঢাকা স্থাপনার জন্য বিদ্যমান ৪৪ কিঃওঃ লোডের অতিরিক্ত ৩৫৬ কিঃওঃ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ সর্বমোট (৪৪+৩৫৬) = ৪০০ (চারশত) কিঃওঃ লোড ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ছাড়পত্রের মেয়াদ বর্ধিত করা হলোঃ-

শর্তসমূহঃ

- ১। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে আবেদিত লোড সংকুলান হলে সরকারী নির্দেশনা প্রতিপালন সাপেক্ষে আবেদনের ক্রমঅনুসারে নিয়ম মোতাবেক সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হলে তা ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন প্রয়োজ্য হবে।
- ২। বিদ্যুৎ চাহিদা ৮০ কিঃওঃ এর অধিক হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। উহার জন্য ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআই প্লান্ট, নিজস্ব মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি নিজ খরচে স্থাপন করতে হবে।
- ৩। সংযোগ গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (উত্তরা পশ্চিম) বরাবর আবেদন করতে হবে।
- ৪। বিদ্যুৎ সংযোগ এর ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল, সুইচ গিয়ার স্থাপন, ওভার হেড লাইন নির্মাণ অথবা কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উহা ডেসকো'র 'পলিসি গাইড লাইন' অনুযায়ী ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৫। সংযোগ গ্রহণের পর ডেসকো কর্তৃক নির্ধারিত মিটারিং এর ব্যবস্থায় বিল প্রণয়ন এবং সরবরাহ করা হবে।
- ৬। সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এর 'মূল্য হার ও নিয়মাবলী-৮৯ ও ইহার পরবর্তী সংশোধনী' এবং অন্যান্য অনুমোদিত নীতিমালা প্রয়োজ্য হবে।
- ৭। উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগের বৈদ্যুতিক ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। ইহা ছাড়াও সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য বিধিমালা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।
- ৮। ডিপোজিট স্কীমের আওতায় কাজ সম্পাদন করা হলে, কাজ সম্পাদনের পর নির্মিত Distribution Facility DESCO'র সম্পদ বলে গন্য হবে এবং উক্ত Facility হতে ভবিষ্যতে অন্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকার ডেসকো সংরক্ষণ করে।
- ৯। এইচ.টি মিটার স্থাপনের পর বিদ্যমান এল.টি মিটারটি এইচ.টি মিটারের সাব মিটার হিসেবে সংযোগ করে ব্যবহার করতে হবে।
- ১০। উক্ত ছাড়পত্র ডিসেম্বর-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেসকো'র সার্বিক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,


(প্রকৌঃ মোঃ আশরাফুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএডভি), ডেসকো।

অনুলিপি (সদস্য অবগতির জন্য)ঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পিএডভি), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসএডভি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন-১।
- ৩। নিবাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ (উত্তরা পশ্চিম)।
- ৪। অফিস কপি।