

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০০.০১৮.৩১.০০১.২১.৯১১২

তারিখঃ ২০ অক্টোবর ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
০৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

QF-PRJ-06

জনাব মোঃ রফুল আমিন  
প্লট-১৩৩, রোড-১২, ব্লক-ই  
বনানী, ঢাকা-১২১৩।  
ফোন-০১৮৪১-৮১২০৭৪।

**বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্র প্রদান।**

- সূত্রঃ (১) আবেদন নং-এসই (পিএডভি)-১০৫৭, তার-১৮/১১/২০২১ খ্রিঃ।  
(২) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০০.০৩৩.৩১.০০১.২১.৯৭৪, তারিখ-৩০/১১/২০২১ খ্রিঃ।  
(৩) ৩০/১১/২০২১ তারিখের পে-অর্ডার নং-৩৮৭৯৯৯০০ (এসআইবিএল), টিকা = ২২.০০০/-


বর্ণিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, প্লট-১৩৩, রোড-১২, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা স্থাপনার জন্য ৪০০ (চারশত) কিঃ ওঃ লোড ছাড়পত্রের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্টেপস্টেম্বর-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হইলোঃ-

**শর্তসমূহঃ**

- ১। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ নোডওয়ার্কে আবেদিত লোড সংকুলান হলে সরকারী নির্দেশনা প্রতিপালন সাপেক্ষে আবেদনের ক্রমাঙ্কনানুসারে নিয়ম মোতাবেক সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হলে তা ডিপোজিট ফীমের আওতায় বাস্তবায়ন প্রয়োজ্য হবে।
- ২। বিদ্যুৎ চাহিদা ৮০ কিঃওঃ এর অধিক হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। উহার জন্য ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআই প্লান্ট, নিজস্ব মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি নিজ খরচে স্থাপন করতে হবে।
- ৩। সংযোগ গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিতরণ ও বিতরণ বিভাগ (উল্লিখিত) বরাবর আবেদন করতে হবে।
- ৪। বিদ্যুৎ সংযোগ এর ক্ষেত্রে আড্ডার গ্রাউন্ড কাবল, সুইচ গিয়ার স্থাপন, ওভার হেড লাইন নির্মাণ অথবা কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উহা ডেসকোর 'পলিসি গাইড লাইন' অনুযায়ী ডিপোজিট ফীমের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৫। সংযোগ গ্রহণের পর ডেসকো নির্ধারিত মিটারিং এর ব্যবস্থায় বিল প্রণয়ন এবং সরবরাহ করা হবে।
- ৬। সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এর মূল্য হার ও নিয়মাবলী-৮৯ ও ইহার পরবর্তী সংশোধনী এবং অন্যান্য অনুমোদিত নীতিমালা প্রয়োজ্য হবে।
- ৭। উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগের বৈদ্যুতিক ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদপ্তরের দপ্তর হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। ইহা ছাড়াও সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য বিধিমালা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।
- ৮। ডিপোজিট ফীমের আওতায় কাজ সম্পাদন করা হলে, কাজ সম্পাদনের পর নির্মিত Distribution Facility ডেসকোর সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত Facility হতে ভবিষ্যতে অন্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকার ডেসকো সংরক্ষণ করে।
- ৯। ভবিষ্যতে বর্তমান চাহিদাকৃত লোডের অতিরিক্ত লোড বৃদ্ধি করতে হলে আড্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করা হবে বিবেচনায় RMU স্থাপনের নিমিত্তে প্রধান সড়কের পার্শ্বে ১৫'x১২' বর্গফুটের একটি কক্ষ ডেসকো বরাবর হস্তান্তর করতে হবে এবং ডেসকো পলিসি গাইড লাইন মোতাবেক ডিপোজিট ফীমের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের আকল্পিত ব্যয় পরিশোধ করতে হবে।
- ১০। উক্ত ছাড়পত্র স্টেপস্টেম্বর-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেসকোর সার্বিক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

  
মোঃ মাসুদ মোঃ হোসেন ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএডভি), ডেসকো।

**অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :**

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পিএডভি), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসএডভি অপরেশন, ইস্ট জোন-১।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিভাব বিভাগ (উল্লিখিত)।
- ৪। অফিস কপি।