

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২১. ২০১৬

তারিখঃ ০৬ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
২১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ভূঞা  
লে. কর্নেল  
জিই (আর্মি) সেন্ট্রাল ঢাকা  
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।  
ফোন-০১৭৬৯-০৩৫৫৮৪।

QF-PRJ-06

**বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি।**

- সূত্রঃ (১) আবেদন নং- ১৩৭৪ (জোয়ারসাহারা), এসই(পিএলডি)-১৩৩৬, তাং-২২/০৯/২০১৯। (৭) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২১.৩৭২, তাং- ১৬/০৩/২০২১ ইং।  
(২) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.১৪১৩, তাং- ২১/১০/২০১৯ ইং। (৮) ০৪/৫/২০২১ তারিখের পে-অর্ডার নং-২০২৫২২৬ (বাংলাদেশ ব্যাংক), টাকা = ২৭,১২০/-  
(৩) ১১/১১/২০১৯ ইং তারিখের পে-অর্ডার নং-১৬৮৯০২৪ (বাংলাদেশ ব্যাংক), টাকা = ২৭,১২০/- (৯) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২১.৫১৩, তাং- ১৭/০৫/২০২১ ইং।  
(৪) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.১৫৭২, তাং- ১৯/১১/২০১৯ ইং। (১০) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০৩৩.৩১.০০১.২১.৮১৮, তাং- ২৯/০৯/২০২১ ইং।  
(৫) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২০.১০৭১, তাং- ০৩/১১/২০১৯ ইং। (১১) ১৪/১২/২০২১ তারিখের পে-অর্ডার নং-১২৫৬১৯০ (বাংলাদেশ ব্যাংক), টাকা = ১৮,০৮০/-  
(৬) ১০/০১/২০২১ তারিখের পে-অর্ডার নং-২০২৪২৩৮ (বাংলাদেশ ব্যাংক), টাকা = ৪৯,৭২০/-

বর্ণিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঢাকা সেনানিবাসস্থ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং এস এম ব্যারাক, ঢাকা ক্যান্টন, ঢাকা স্থাপনার জন্য ৯০৪ (নয়শত চার) কিঃওঃ লোড ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ছাড়পত্রের মেয়াদ বর্ধিত করা হলোঃ-

**শর্তসমূহঃ**

- ১। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে আবেদিত লোড সংকুলান হলে সরকারী নির্দেশনা প্রতিপালন সাপেক্ষে আবেদনের ক্রমঅনুসারে নিয়ম মোতাবেক সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হলে তা ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন প্রয়োজ্য হবে।
- ২। বিদ্যুৎ চাহিদা ৮০ কিঃওঃ এর অধিক হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। উহার জন্য ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআই প্লাস্ট, নিজস্ব মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি নিজ খরচে স্থাপন করতে হবে।
- ৩। সংযোগ গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (জোয়ারসাহারা) বরাবর আবেদন করতে হবে।
- ৪। বিদ্যুৎ সংযোগ এর ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল, সুইচ গিয়ার স্থাপন, ওভার হেড লাইন নির্মাণ অথবা কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উহা ডেসকো'র 'পলিসি গাইড লাইন' অনুযায়ী ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৫। সংযোগ গ্রহণের পর ডেসকো নির্ধারিত মিটারিং এর ব্যবস্থায় বিল প্রণয়ন এবং সরবরাহ করা হবে।
- ৬। সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এর 'মূল্য হার ও নিয়মাবলী-৮৯ ও ইহার পরবর্তী সংশোধনী' এবং অন্যান্য অনুমোদিত নীতিমালা প্রয়োজ্য হবে।
- ৭। উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগের বৈদ্যুতিক ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। ইহা ছাড়াও সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য বিধিমালা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।
- ৮। ডিপোজিট স্কীমের আওতায় কাজ সম্পাদন করা হলে, কাজ সম্পাদনের পর নির্মিত Distribution Facility ডেসকো'র সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত Facility হতে ভবিষ্যতে অন্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকার ডেসকো সংরক্ষণ করে।
- ৯। কারিগরী কারণে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট RMU হতে আর লোড বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।
- ১০। উক্ত ছাড়পত্র ডিসেম্বর-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেসকো'র সার্বিক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন (পিএলডি), ডেসকো।

**অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :**

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পিএলডি), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসএলডি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন-১।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ (জোয়ারসাহারা)।
- ৪। অফিস কপি।