

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০৩৮.৩১.০০১.২২. ২৬

তারিখঃ ২৭ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দসহ-পরিচালক
স্যাটার্ন টেক্সটাইল লিমিটেড
১৩/১ আব্দুস সাত্তার মাস্টার রোড
পশ্চিম গাজীপুরা, টঞ্জী, গাজীপুরা
ফোন-০১৭১৪-৪৯৪২০৪

QF-PRJ-06

বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্র প্রদান।

- সূত্রঃ (১) আবেদন নং- ২১৬৬ (টঞ্জী পশ্চিম), এসই(পিএন্ডডি)- ১১০, তার- ২০/০১/২০২১ খ্রিঃ।
(২) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০৩৮.৩১.০০১.২১.৩২৪, তার- ০৮/০৩/২০২১ খ্রিঃ।
(৩) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০৩৮.৩১.০০১.২১.৬৫০, তার- ১১/০৭/২০২১ খ্রিঃ।
(৪) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০৩৮.৩১.০০১.২১.৮২০, তার- ৩০/০৯/২০২১ খ্রিঃ।
(৫) ০৪/০১/২০২২ তারিখের পে-অর্ডার নং- ৪০৩৩৩২৮ (প্রাইম ব্যাংক লিঃ) টাকাসং- ৫৬,০০০/-
(৬) ০৯/০১/২০২২ তারিখের পে-অর্ডার নং- ৪০৩৩৩৩৭ (প্রাইম ব্যাংক লিঃ) টাকাসং- ১,৪৬,৭৭৯/-


বর্ণিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, 'স্যাটার্ন টেক্সটাইল লিমিটেড', ১৩/১ আব্দুস সাত্তার মাস্টার রোড, পশ্চিম গাজীপুরা, টঞ্জী, গাজীপুর স্থাপনার জন্য বিদ্যমান ৮০০ কিঃওঃ লোডের অতিরিক্ত ৮০০ কিঃওঃ লোড বৃদ্ধি করে অর্থাৎ সর্বমোট (৮০০+৮০০)= ১,৬০০ (এক হাজার ছয়শত) কিঃওঃ লোড ছাড়পত্রের আবেদনের প্রেক্ষিতে মার্চ-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হলোঃ-

শর্তসমূহঃ

- ১। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে আবেদিত লোড সংকুলান হলে সরকারী নির্দেশনা প্রতিপালন সাপেক্ষে আবেদনের ক্রমঅনুসারে নিয়ম মোতাবেক সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হলে তা ডিপোজিট স্কিমের আওতায় বাস্তবায়ন প্রয়োজ্য হবে।
- ২। বিদ্যুৎ চাহিদা ৮০ কিঃওঃ এর অধিক হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। উহার জন্য ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআই প্লান্ট, নিজস্ব মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি নিজ খরচে স্থাপন করতে হবে।
- ৩। সংযোগ গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (টঞ্জী পশ্চিম) বরাবর আবেদন করতে হবে।
- ৪। বিদ্যুৎ সংযোগ এর ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল, সুইচ গিয়ার স্থাপন, ওভার হেড লাইন নির্মাণ অথবা কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উহা ডেসকোর 'পলিসি গাইড লাইন' অনুযায়ী ডিপোজিট স্কিমের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৫। সংযোগ গ্রহণের পর ডেসকো নির্ধারিত মিটারিং এর ব্যবস্থায় বিল প্রণয়ন এবং সরবরাহ করা হবে।
- ৬। সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এর 'মূল্য হার ও নিয়মাবলী-৮৯ ও ইহার পরবর্তী সংশোধনী' এবং অন্যান্য অনুমোদিত নীতিমালা প্রয়োজ্য হবে।
- ৭। উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগের বৈদ্যুতিক ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। ইহা ছাড়াও সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য বিধিমালা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।
- ৮। ডিপোজিট স্কিমের আওতায় কাজ সম্পাদন করা হলেও কাজ সম্পাদনের পর নির্মিত Distribution Facility ডেসকোর সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত Facility হতে ভবিষ্যতে অন্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকার ডেসকো সংরক্ষণ করে।
- ৯। Hop Lun RMU হতে আপনার স্থাপনার এইচ.টি মিটার পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল লেইং এর কাজ আপনাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন করতে হবে।
- ১০। উক্ত ছাড়পত্র মার্চ-২০২২ ইং সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেসকোর সার্বিক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,



প্রকৌঃ মোঃ আবেদুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), ডেসকো।

অনুলিপি (সদর অবগতির জন্য) :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসএন্ডডি অপারেশন, ইস্ট জোন-২।
- ৩। নিবাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ (টঞ্জী পশ্চিম)।
- ৪। অফিস কপি।