

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২২. ৭৬০

তারিখঃ ১১ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

উপাচার্য
উত্তরা ইউনিভার্সিটি
পুট-০৪, রোড-১৫, সেক্টর-০৬
উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা।
ফোন-০১৭১১-২৪৫৩৬৯।

QF-PRJ-06

বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি।

- সূত্রঃ (১) আবেদন নম্বর- ৩৪৩ (উত্তরা পশ্চিম), এসই(পিএন্ডডি)-১১০১, তাং- ০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ। (৫) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.২২.৬৩, তারিখ-২৪/০১/২০২২ খ্রিঃ।
(২) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০৩৩.৩১.০০১.২২.১৫, তারিখ-০৬/০১/২০২২ খ্রিঃ। (৬) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০৩৩.৩১.০০১.২২.৬৯৭, তাং-০৬/১০/২০২২ খ্রিঃ।
(৩) ১৩/০১/২০২২ তারিখের পে-অর্ডার নং-৩১১৩০১৭ (ব্যাংক এশিয়া লিঃ), টাকা = ৮০,০০০/- (৭) ১৮/১০/২২ তারিখের পে-অর্ডার নং-৩২৫৭৫৫০ (ব্যাংক এশিয়া লিঃ), টাকা = ৭২,০০০/-
(৪) ১৩/০১/২০২২ তারিখের পে-অর্ডার নং-৩১১৩০১৮ (ব্যাংক এশিয়া লিঃ), টাকা = ৯,৪৫,৬৩০/- (৮) ২৪/১০/২২ তারিখের পে-অর্ডার নং-৩২৫৭৫৯০ (ব্যাংক এশিয়া লিঃ), টাকা = ১০,৮০০/-


বর্ণিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, 'উত্তরা ইউনিভার্সিটি', সিএস দাগ নং-২৩২, ২৩৩(অংশ), আরএস দাগ নং-২৩৭, ২৩৮(অংশ), সিটি দাগ নং-১০১৬(অংশ), ১০১৮ ও ১০১৯(অংশ), মৌজা-ভাতুলিয়া, উত্তরা, ঢাকা স্থাপনার জন্য ১,৬০০ (এক হাজার ছয়শত) কিঃঃঃ লোড ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে মার্চ-২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ছাড়পত্রের মেয়াদ বর্ধিত করা হলোঃ-

শর্তসমূহঃ

- ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে আবেদিত লোড সংকুলান হলে সরকারী নির্দেশনা প্রতিপালন সাপেক্ষে আবেদনের ক্রমঅনুসারে নিয়ম মোতাবেক সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হলে তা ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন প্রয়োজ্য হবে।
- বিদ্যুৎ চাহিদা ৮০ কিঃঃঃ এর অধিক হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। উহার জন্য ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআই প্লান্ট, নিজস্ব মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি নিজ খরচে স্থাপন করতে হবে।
- সংযোগ গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (উত্তরা পশ্চিম) বরাবর আবেদন করতে হবে। স্থায়ী নতুন সংযোগ গ্রহণের পূর্বে রাজউক/সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে ভবনের যথাযথ ব্যবহার সনদ (Occupancy Certificate) জমা প্রদান করতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ এর ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল, সুইচ গিয়ার স্থাপন, ওভার হেড লাইন নির্মাণ অথবা কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উহা ডেসকোর 'পলিসি গাইড লাইন' অনুযায়ী ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সংযোগ গ্রহণের পর ডেসকো নির্ধারিত মিটারিং এর ব্যবস্থায় বিল প্রণয়ন এবং সরবরাহ করা হবে।
- সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এর মূল্য হার ও নিয়মাবলী-২০২০ ও ইহার পরবর্তী সংশোধনী' এবং অন্যান্য অনুমোদিত নীতিমালা প্রয়োজ্য হবে।
- উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগের বৈদ্যুতিক ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। ইহা ছাড়াও সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য বিধিমালা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।
- ডিপোজিট স্কীমের আওতায় কাজ সম্পাদন করা হলেও কাজ সম্পাদনের পর নির্মিত Distribution Facility ডেসকোর সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত Facility হতে ভবিষ্যতে অন্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকার ডেসকো সংরক্ষণ করে।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল লেইং কাজের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ (সিটি কর্পোরেশন/রাজউক/সংশ্লিষ্ট সংস্থা) হতে রাস্তা খননের প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিজ ব্যয়ে ও নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করে ডেসকো বরাবর জমা প্রদান করতে হবে।
- BGMEA RMU হতে আপনার স্থাপনার উপকেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাবল ট্রয় ও লেইং এর কাজ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন করতে হবে। ভবিষ্যতে লোড বৃদ্ধি পেলে RMU এর মাধ্যমে সংযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রধান সড়কের পার্শ্বে ১৫'x১২' ক্ষেত্রফলের একটি কক্ষ সংরক্ষণ করতে হবে।
- উক্ত ছাড়পত্র মার্চ-২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেসকোর সার্বিক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,



(প্রকৌঃ মোঃ আশ্বেকুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃশলী (পিএন্ডডি), ডেসকো।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

- প্রধান প্রকৌঃশলী (পিএন্ডডি), ডেসকো।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃশলী, উত্তরা সার্কেল, ডেসকো।
- নিবাহী প্রকৌঃশলী, বিওবি বিভাগ (উত্তরা পশ্চিম)।
- অফিস কপি।