

স্মারক নং- ২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯. ২০৭২

তারিখঃ ২০ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৪ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

ব্যবস্থাপক
নাজানা রিয়েল এস্টেট লিঃ
প্লট-৩/এ, রোড-৯০, গুলশান-২
গুলশান, ঢাকা-১২১২।
ফোন-০২-৫৮৮১৫৩০৫।

QF-PRJ-06

বিষয়ঃ লোড ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি।

- নূত্রঃ (১) আবেদন নম্ব-২২৯০ (গুলশান), এসই(পিএভিডি)-১১২৩, তাং-২১/০৬/২০১৮ইং। (৬) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০২.১৯.৩২৮, তাং-২০/০২/২০১৯ ইং।
(২) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৮.১০১৫, তাং-০৮/০৭/২০১৮ ইং। (৭) ০১/০৪/২০১৯ ইং তারিখের পে-অর্ডার নং-৪৯১৩১৯২ (ইউসিবিএল), টাকা =১৪,১০০/-
(৩) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০২.১৮.১১৩১, তাং-৩০/০৭/২০১৮ ইং। (৮) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০২.১৯.৫৩১, তাং-০৭/০৪/২০১৯ ইং।
(৪) ১২/০৮/২০১৮ ইং তারিখের পে-অর্ডার নং-১৩৩১৮১৭ (এমটিবিএল), টাকা =১৬,৪৫০/- (৯) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০১.১৯.১০৪৭, তাং-৩১/০৭/২০১৯ ইং।
(৫) স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৮.৩১.০০২.১৮.১২৪১, তাং-১৪/০৮/২০১৮ ইং। (১০) ০১/০৮/২০১৯ ইং তারিখের পে-অর্ডার নং-১০৬৬৬২৭ (ঢাকা ব্যাংক লিঃ), টাকা =৭,০৫০/-


বর্ধিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, 'নাজানা ইউসুফ ইনফিনিটি', বাড়ী-১৬, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা স্থাপনার জন্য ৪৭ (চারশত সত্তর) কিঃওঃ লোড ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বর-২০১৯ ইং সাল পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ছাড়পত্রের মেয়াদ বর্ধিত করা হলোঃ-

শর্তসমূহঃ

- ১। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে আবেদিত লোড সংকুলান হলে সরকারী নির্দেশনা প্রতিপালন সাপেক্ষে আবেদনের ত্রুটিঅনুসারে নিয়ম মোতাবেক সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হলে তা ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন প্রয়োজ্য হবে।
- ২। বিদ্যুৎ চাহিদা ৫০ কিঃওঃ এর অধিক হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। উহার জন্য ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআর্ট প্লাস্ট, নিজস্ব মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি নিজ খরচে স্থাপন করতে হবে।
- ৩। সংযোগ গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (গুলশান) বরাবর আবেদন করতে হবে।
- ৪। বিদ্যুৎ সংযোগ এর ক্ষেত্রে আভার গ্রাউন্ড ক্যাবল, সুইচ গিয়ার স্থাপন, ওভার হেড লাইন নির্মাণ অথবা কোন রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উহ ডেসকোর 'পলিসি গাইড লাইন' অনুযায়ী ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ৫। সংযোগ গ্রহণের পর ডেসকো কর্তৃক নির্ধারিত মিটারিং এর ব্যবস্থায় বিল প্রণয়ন এবং সরবরাহ করা হবে।
- ৬। সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এর 'মূল্য হার ও নিয়মাবলী-৮৯ ও ইহার পরবর্তী সংশোধনী' এবং অন্যান্য অনুমোদিত নীতিমালা প্রয়োজ্য হবে।
- ৭। উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগের বৈদ্যুতিক ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।
- ৮। ইহা ছাড়াও সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য বিধিমালা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।
- ৯। বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্কে পর্যাপ্ত লোড সংকুলান না হলে কিংবা অন্য কোন কারণে চাহিত সময়ে সংযোগের বিষয়ে এই পত্র নিশ্চয়তা বিধান করে না।
- ১০। সংশ্লিষ্ট ১১ কেভি ফিডার ও ৩৩ কেভি সোর্সের লোড সংকুলান সাপেক্ষে বর্ধিত পরিমাণ লোডের সংযোগ প্রদান করা হবে।
- ১১। সংযোগ গ্রহণকালীন সময়ে ডিপোজিট স্কীমের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য কাজের বিল পরিশোধের শর্তে ৪৭০ কিঃওঃ লোডের ছাড়পত্র প্রদান করা হল।
- ১২। ভবিষ্যতে বর্তমান চাহিদাকৃত লোডের অতিরিক্ত লোড বৃদ্ধি করতে হলে RMU এবং আভারগ্রাউন্ড ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ গ্রহণ করতে হবে সেক্ষেত্রে RMU স্থাপনের জন্য প্রধান সড়কের পার্শ্ব ১৫' x ১২' বর্গফুটের একটি কক্ষ ডেসকো বরাবর হস্তান্তর এবং ডেসকো পলিসি গাইড লাইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় পরিশোধ করতে হবে।
- ১৩। উক্ত ছাড়পত্র সেপ্টেম্বর-২০১৯ ইং সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ডেসকোর সার্বিক কার্যক্রমে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,



(প্রকৌঃ মোঃ নজরুল ইসলাম)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএভিডি), ডেসকো।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য)ঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পিএভিডি), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসএভিডি অপারেশন, ইস্ট জোন-১।
- ৩। নিবাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ (গুলশান)।
- ৪। অফিস কপি।