



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড
নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর
২২/বি কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত,
ঢাকা-১২২৯
www.desco.org.bd

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.১৮.০২৩.২০.৭৬

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৮

০৮ নভেম্বর ২০২১

বিষয়: **অফিস আদেশ।**

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, Bangladesh National Building Code (BNBC-2020) এর আলোকে **সংশোধিত Policy Guidelines on Load Estimation and Load Sanction** বিগত ৩১/১০/২০২১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২৯তম বোর্ড সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। উক্ত **Policy** অনুযায়ী ফ্ল্যাট সাইজের ভিত্তিতে নূন্যতম লোড, ভবনের উচ্চতা (তলা) অনুযায়ী লিফট ও কমন লোড, এবং লোড অনুমোদনের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

ফ্ল্যাট সাইজের ভিত্তিতে নূন্যতম লোড:

| ধাপ | ফ্ল্যাট/ইউনিট সাইজ (বর্গফুট) | প্রস্তাবিত লোড (কিঃওঃ) |
|-----|------------------------------|------------------------|
| ১ | ৭০০ পর্যন্ত | ২ |
| ২ | ৭০১-৯০০ | ৩ |
| ৩ | ৯০১-১১০০ | ৫ |
| ৪ | ১১০১-১৩০০ | ৬ |
| ৫ | ১৩০১-১৫০০ | ৮ |
| ৬ | ১৫০১-১৭০০ | ১০ |
| ৭ | ১৭০১-১৯০০ | ১২ |
| ৮ | ১৯০০ এর উর্ধ্বে | ১৫ |

বিঃদ্রঃ

- ফ্ল্যাট/ইউনিট সাইজ (বর্গফুট) নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিফট ও সিঁড়ি ঘরের আয়তন (বর্গফুট) বাদ দিতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এর মধ্যে “রাজউক অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান” এর কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে Working Plan এর Floor Plan জমা দিতে হবে।

লিফট ও কমন লোড (কিঃওঃ):

| ক্রঃ নং | ভবনের উচ্চতা (তলা) | কমন লোড (লাইট, ফ্যান, পানির পাম্প ইত্যাদি) (কিঃওঃ) | লিফট লোড | | মোট কমন লোড (কিঃওঃ) | |
|---------|--------------------|--|---------------|-------------|---------------------|--------|
| | | | লিফটের সংখ্যা | লোড (কিঃওঃ) | লিফট ব্যতিত | লিফটসহ |
| ১ | ৬ তলা পর্যন্ত | ২ | ১ | ৬ | ২ | ৮ |
| ২ | ৭ হতে ১০ তলা | ৪ | ১ | ৮ | ৪ | ১২ |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|----|---|----|
| ৩ | ১০ তলার অধিক | ৬ | ১ | ১০ | ৬ | ১৬ |
|---|--------------|---|---|----|---|----|


বিঃদ্র:

১. লিফটের সংখ্যা একাধিক হলে সংখ্যা অনুযায়ী হিসাব করে কমন লোড নিরূপন করতে হবে।
২. ভবনে কোন সভাকক্ষ থাকলে সভাকক্ষের লোড নিরূপন করতঃ লিফট ও অন্যান্য লোডের সাথে উক্ত লোড যোগ করে কমন লোড নিরূপন করতে হবে।

লোড অনুমোদন ক্ষমতা:

| ক্রঃনং | পদবী | অনুমোদন ক্ষমতা |
|--------|--|-----------------------------|
| ১ | নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ | ৫০ কি:ও: পর্যন্ত |
| ২ | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এস এন্ড ডি অপারেশন (সংশ্লিষ্ট সাব জোন) | ৫১ থেকে ২০০ কি:ও: পর্যন্ত |
| ৩ | প্রধান প্রকৌশলী, এস এন্ড ডি অপারেশন (সংশ্লিষ্ট জোন) | ২০১ থেকে ৫০০ কি:ও: পর্যন্ত |
| ৪ | নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) | ৫০১ থেকে ৫০০০ কি:ও: পর্যন্ত |
| ৫ | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | ৫ মে: ওয়াট এর উর্দ্ব্বে |

এ আদর্শে অবলম্বনে কার্যকর হবে।



৮-১১-২০২১

নূর মহম্মদ
নির্বাহী পরিচালক


এসএন্ডডি অপারেশন

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.১৮.০২৩.২০.৭৬/১(২)

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৮
০৮ নভেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলী (আইসিটি) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ২) স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)



৮-১১-২০২১

নূর মহম্মদ
নির্বাহী পরিচালক